

## Anlagenüberwachung - Analysenergebnisse

<b>Betreiber/Träger/Unternehmen:</b>	Städt. Wasser- u. Fernwärmeversorgung Schwandorf		
<b>Name der Anlage:</b>	WV SAD		
<b>Kennzahl der Anlage:</b>		<b>Art der Anlage:</b>	WVA
<b>Laborname:</b>	INSTAB GmbH, Weiden (19)		
<b>Anlass der Untersuchung:</b>	Eigenüberwachungsverordnung/Trinkwasserverordnung (EÜV/TrinkwV)		
<b>Überwachungsdatum:</b>	07.04.2011	<b>Anzahl Probenahmestellen:</b>	1
<b>Beurteilung des Gesamtbefundes:</b>			
Probenehmer: SUI Weiden, Frau Schabner Probeneingangsdatum: 07.04.2011 Befund freigegeben durch Manfred Winkelmaier Probenahme 1: Bakteriologisch entspricht die Probe den Anforderungen der TrinkwV.			

### Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 1

<b>Mess- und Probenahmestelle:</b>	Kennzahl	1230/6638/00104			
	Name	Öffentliche WV Schwandorf			
<b>Wassergewinnungsanlage:</b>					
<b>Proben-ID des Labors:</b>		UWE-11-0012726-01			
<b>Probenahme:</b>	Datum	07.04.2011			
	Uhrzeit	14:00			
<b>Probengewinnung:</b>		qualifizierte Stichprobe	<b>Medium:</b> Trinkwasser kalt		
<b>Messprogramm:</b>					
<b>Bemerkung:</b>		Schießstättengasse - Baustelle			
Nr.	Parameter	Sonderzeichen	Messwert/Untersch.	Einheit	Probenvorbehandlung
1	1779 Koloniezahl 22°C (TrinkwV 1990)		1	KbE/ml	Homogenisierte Probe
2	1780 Koloniezahl 36°C (TrinkwV 1990)		2	KbE/ml	Homogenisierte Probe
3	1772 Escherichia coli (TrinkwV 2001)		0	KbE/100ml	Homogenisierte Probe
4	1773 Coliforme Bakterien (TrinkwV 2001)		0	KbE/100ml	Homogenisierte Probe
5	1021 Wassertemperatur (vor Ort)		11,2	°C	Homogenisierte Probe