



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

**Das Fernwärmenetz der Städtischen
Wasser- und Fernwärmeversorgung
Schwandorf
Uferstraße 12
92421 Schwandorf**

wurde durch den

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung Regensburg,
Arbeitsbereich Umweltservice**

geprüft und für das Jahr 2008 folgendermaßen bewertet:

Primärenergiefaktor $f_{PE,WV}$ nach DIN V 4701-10:

0,66

Anteil in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Wärme:

100 %

Primärenergieeinsparung KWK-Anlage nach 2004/8/EG:

18,3 %

Datenbasis: Kalenderjahr 2008
Prüfbericht: IS-US1-RGB-1424164

Regensburg, den 15.01.2010

Dipl.-Ing. (FH) Hans Schmidt
Sachverständiger